

30.01.2015 г. на сайте еженедельника «Листок» опубликована информация о ярко-зеленой воде, которая течет из водопроводных кранов в домах жителей по улице Алагызова в Горно-Алтайске. Авторы публикации утверждают, что специалист «Водоканала» выехал на место и, взяв воду на анализ, убеждал жителей, что вода не представляет опасности для здоровья людей.

На основании информации, опубликованной в СМИ, специалистами Роспотребнадзора по Республике Алтай возбуждено административное расследование. Вода взята на анализ, результаты лабораторных исследований будут доведены до сведения жителей города.

Кроме качества подаваемой населению воды Роспотребнадзором выясняются обстоятельства происшествия. Так как в указанный в публикации день (28 января 2015 г.) никаких сообщений об аварии водопровода, как этого требует санитарное законодательство, из «Водоканала» в Роспотребнадзор не поступало. Жители улицы Алагызова в Роспотребнадзор с письменными обращениями, на основании которых Роспотребнадзором могут проводиться проверки, не обращались. Редакция еженедельника «Листок» также не обратилась в Роспотребнадзор за разъяснениями, несмотря на общественную значимость ситуации. Кроме того, остается непонятным, на каких основаниях специалист Водоканала убеждал жителей города о безопасности зеленой воды для употребления (согласно требований СанПиН питьевая вода должна быть и прозрачной, и бесцветной).

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай, администрации города.

Подобная ситуация с зеленой водой уже происходила на ул.Алагызова. весной 2014 года. При проведении расследования было установлено, что теплоснабжающей организацией ОАО «Горно-Алтайским ЖКХ» в целях установления утечек и незаконного слива воды жильцами было принято решение введения в систему теплоснабжения красителя «Уранин», который окрашивает воду в ярко зеленый цвет. При комиссионном обследовании жилых квартир по ул. Алагызова, установлено, что в одной из квартир, жильцы незаконно использовали горячую воду из системы теплоснабжения для хозяйственно-бытовых нужд путем врезки в закрытую систему теплоснабжения с подключением к смесителю на раковине. Вследствие допущенного нарушения, техническая вода из системы теплоснабжения, окрашенная в зеленый цвет, попала в

систему водоснабжения из-за разницы в давлении систем.

Уважаемые жители Республики Алтай! Вода городского водопровода является питьевой, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения». Качество воды постоянно проверяется Роспотребнадзором.

В ситуациях, если в сети водопровода появляется вода сомнительного качества, необходимо в установленном порядке обращаться в Роспотребнадзор для проведения экспертизы качества воды. На основании результатов анализов делаются выводы о пригодности воды для употребления.