

Майминским районным судом рассмотрены материалы Роспотребнадзора по Республике Алтай в отношении МУП «Водоканал» МО «Майминский район». В результате на 30 суток приостановлена деятельность 4 скважин: в с. Майма по ул. 50 лет Победы (нижняя и верхняя), скважины в с. Урлу-Аспак, скважины № 19/78 в селе Дубровка.

Основанием к приостановке послужили грубые нарушения при организации водоснабжения на указанных скважинах. Санитарно-эпидемиологические заключения на условия водопользования отсутствуют. ЗСО 1-го пояса не организованы, территории не спланированы для отвода поверхностного стока за ее пределы, ограждения отсутствуют. На территории ЗСО 1-го пояса заросли травы, кустарников, деревьев. Ввод электрических сетей в устье скважины не герметизирован, что не предотвращает возможность загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважины.

На скважине в селе Урлу-Аспак ограждение территории ЗСО 1-го пояса частично отсутствует. Санитарно состояние павильонов скважин ПУ - 49 неудовлетворительное (верхняя) - кровля протекает. Потолки стена прогнили, поражены грибком (нижняя скважина) - бетонированное покрытие пола повреждено.

На скважине в селе Дубровка отсутствует кран для отбора проб воды, воронка со шлангом для слива воды при отборе проб. В павильоне скважины скопление мусора.

МУП «Водоканал» не приняло надлежащих мер по устранению существующих нарушений, чем создало ситуацию по возникновению реальной угрозы здоровью жителей Майминского района, поэтому специалистами Роспотребнадзора материалы дел переданы в суд для рассмотрения вопроса о приостановке их деятельности, которым поддержаны доводы Роспотребнадзора. За обозначенный судом срок приостановки муниципальному предприятию надлежит устранить существующие нарушения, и лишь приведение объектов питьевого водоснабжения в соответствие с требованиями санитарного законодательства позволит возобновить деятельность скважин.

До вступления решения суда в законную силу главе МО «Майминский район» предложено организовать доставку жителям района питьевой воды надлежащего качества.