

В Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай поступило заявление от жительницы дома по ул.Объездная, 18 с жалобой на постоянные запахи пищи от пищеблока МДОУ «Детский сад №8 г. Горно-Алтайска», расположенном на первом этаже вышеуказанного жилого дома.

Специалистами Управления Роспотребнадзора в ходе проверки установлено, что шахта вытяжной вентиляции от пищеблока дошкольного учреждения находится на уровне оконных проемов заявителя, что является нарушением требований санитарного законодательства. Данная ситуация не только причиняет неудобства жителям дома, но и может угрожать их здоровью.

По факту выявленных нарушений Управлением Роспотребнадзора на имя заведующей МДОУ «Детский сад №8 г. Горно-Алтайска» выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а именно по обеспечению устройства шахт вытяжной вентиляции от пищеблока детского сада над коньком крыши на высоту не менее 1 м. В настоящее время детским садом все нарушения устранены.